

元江县疾病预防控制中心

水质检验报告

共1页 第1页

水厂名称：元江县自来水厂

样品数量：500 mL x 6 瓶+ 500 mL x 6 袋

样品性状及包装：液体，玻璃瓶+无菌袋

采样单位：元江县卫健局卫生监督局、元江县疾病预防控制中心

采样日期：2022 年 11 月 16 日

采样人：白云峰、武惠勇

检测日期：2022 年 11 月 16 日~11 月 18 日 检验技术依据：GB/T5750.4.7.11.12-2006

主要检验设备：1900C 浊度仪√ DR900 便携式水质分析仪√

HH·S21-8S 电热恒温水浴锅√ 恒温培养箱√

检验环境条件：中心四楼理化室 室温：30℃ 湿度：40%

检验结果：

项 目	单 位	限 值 (GB5749-2006)	样 品 编 号、监 测 地 点 及 样 品 名 称 (编号前缀:SZ-2022)					
			254	255	256	257	258	259
			龙洞点	西门点	南门点	东门点	中心点	北门点
			出厂水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
浑浊度	NTU	1	0.37	0.49	0.39	0.46	0.38	0.63
色 度	度	15	<10	<10	<10	<10	<10	<10
臭和味	——	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物	——	无	无	无	无	无	无	无
耗氧量 (COD _{Mn} 法,以 O ₂ 计)	mg/L	3	0.58	0.78	0.70	0.62	0.64	0.66
二氧化氯	mg/L	≥0.1(出厂水)	0.33	——	——	——	——	——
		≥0.02(末梢水)	——	0.07	0.07	0.05	0.12	0.07
菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

监测结论：所检项目均符合 GB5749-2006 生活饮用水卫生标准之规定。

以下空白

授权签字人：解志春

2022 年 11 月 21 日